

Drifts og service vejledning for MGM Comfort pillefyr.

Frekvens	Handling
Efter behov	Check/påfyld piller
Ugentligt	Rens kedel ved at rykke 5 gange op og ned på rens håndtag
For hver ton piller	Tøm aske skuffe
Hver 6 mdr.	Brænder rør incl. huller renses med stål børste
Årligt	kæde for brænder rens smøres, rummet under pille tank støvsuges, glas snor i låger og pille dosering kontrolleres.
Hvert andet år	Røg suger adskilles og renses

Drifts og service vejledning for MGM Comfort Lux pillefyr.

Frekvens	Handling
Efter behov	Check/påfyld piller
For hver 2 ton piller	Tøm aske magasin
Hver 6 mdr.	Brænder rør incl huller renses med stål børste
Årligt	kæde for brænder rens smøres, støvsug i rummet under pille tank, glas snor i låger kontrolleres. Støv fang ved røg suger tømmes
Hvert andet år	Røg suger adskilles og renses

Fejl koder for MGM Comfort/Comfort Lux pillefyr

Kode	Besked i display	Årsag	Afhjælpning
1	Tændings fejl	Mangler piller Askekage i brænder Våde piller Tænder defekt Røg temp. føler defekt	Påfyld brændsel Rens brænder med stålbørste Skift brændsel Kontakt MGM service Kontakt MGM service
2	Mangler piller	Mangler piller Pille sensor defekt	Påfyld piller tryk start Kontakt MGM service
4	Kedel temp overskredet	Kedel over 90 grader Temp. føler defekt	Vent på afkøling, check vand stand og cirk. pumpe, udluft kedel Kontakt MGM service
8	Motor over belastet	Pille snegl blokeret	Check snegl udløb for piller Check snegl indløb for sten m.v.
16	Varm snegl	Snegl over 60 grader	Check snegl sensor kør piller frem
32	Loop error	Brænder bund åben pga. blokerende fremmed legeme Aske snegl blokeret	Af bryd strøm, drej motor for brænder rens mod uret indtil fremmed legeme kan fjernes, tilslut strøm tryk start. Tøm aske magasin
64	Nødstop/sikkerheds termostat aktiveret	Nødstop aktiveret Kedel over 95 grader	Drej nødstop mod uret, genstart Når kedel er under 55 grader, trykkes på reset under sorte plastic hætte

MGM Boilers ApS

Tjørring Hovedgade 43, DK 7400 Herning
 Mail: mgmboilers@gmail.com Web: www.mgm-pillefyr.dk Tlf: +452868 7360
 Bank: Nordea Give konto Nr: 9412-3495871478 Cvr: DK 34460396